ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ:ಸ.ಕಾ.ನಿ.ಅ/(ದಾ)/ಗು.ನಿ/ಪ್ರ.ಶಾ/ಫ.ನೋ/17/16-17

ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರ ಕಛೇರಿ, ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ಗುಣ ನಿಯಂತ್ರಣ ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ವಲಯ

ಕೆಲಸದ ಹೆಸರು:- Improvements to drains at 13th cross L/S at Havanoor Ext.in W.No.14. In Dasarahalli Zone.

ಮಾದರಿಯ ಸ್ಥಳ ಮತ್ತು ವಿವರ : Sample of M15 Ready mix Concrete cubes were collected at vidyanagara, Havnoor Badavane, Bagalgunte of Dasarahalli Zone.

ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ನ ಪ್ರಯೋಗಗಳು

ಮಾದರಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ	ಕಾಂಕ್ರೀಟಿನ ವರ್ಗ	ಸಿಮೆಂಟ್ ಬಳಕೆ	ಪ್ರಯೋಗದ ಅಚ್ಚುಗಳು	28ನೇ ದಿನಗಳ ಕಾಂಕ್ರೀಟಿನ ಸಂಕುಚಿತ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ (N/mm ^{2}). ಸರಾಸರಿ		
				ಪ್ರಯೋಗಿಸದ ಫಲಿತಾಂಶ		ನಿರ್ಧಾರಿತ ಪ್ರಮಾಣ
1	2	3	4	5		6
17 14.06.2016	M_{15}	Ready Mix	150 x 150 x 150 ಮೀ.ಮೀ.	1.	19.10 N/mm ^{2}	15 N/mm ^{2}
				2.	19.55 N/mm ^{2}	
				3.	18.22 N/mm ^{2}	
				ಒಟ್ಟು = 56.87 N/mm ^{2}		
				(ಸರಾಸರಿ)= 18.95 N/mm ^{2}		

ಗೆ:
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಬಾಗಲಗುಂಟೆ ಉಪ ವಿಭಾಗ, ವಾ.ನಂ.14,
ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ವಲಯ, ಬೆಂಗಳೂರು.

ನಕಲನ್ನು :
1. ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ದಾಸರಹಳ್ಳಿ) ರವರ ಅವಗಾಹನೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.
2. ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ವಲಯ ಬೆಂಗಳೂರು
3. ಕಛೇರಿ ಕಡತಕ್ಕೆ.

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು.
ಗುಣನಿಯಂತ್ರಣ ಉಪವಿಭಾಗ (ದಾಸರಹಳ್ಳಿ)
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ.

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರ ಕಛೇರಿ
ಗುಣನಿಯಂತ್ರಣ ಉಪವಿಭಾಗ,
ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ವಲಯ, ಬೆಂಗಳೂರು-560073